

Technische Einrichtung zum Einspeisemanagement



Sie sind als Anlagenbetreiber einer PV-Anlage < 30 kWp gemäß EEG 2012 § 6 Absatz (2) Punkt 2 dazu verpflichtet, Ihre Anlage mit einer technischen Einrichtung auszustatten,

- a) mit der der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann (Funkrundsteuerempfänger)

Erklärung: Der Anlagenbetreiber erhält mit dem Netzanschlussvertrag (bei Anlagen < 30 kWp mit der Einspeisezusage) ein Formular zur Bestellung eines Funkrundsteuerempfängers (FRE) und bestätigt darin, dass er bis zur Lieferung des FRE durch die SWR, alle weiteren erforderlichen technischen Einrichtungen (insbesondere abregelbare Wechselrichter „EinsMan Ready“) auf seine Kosten vorhält. Zudem verpflichtet er sich, den FRE unverzüglich nach Erhalt einzubauen.

oder

- b) mit der die maximale Wirkleistungseinspeisung am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz auf 70 % der installierten Modulleistung begrenzt wird (Spitzenkappung).

Erklärung: Wünscht der Anlagenbetreiber die Begrenzung auf 70 % der Modulleistung (Spitzenkappung) muss er dies bereits bei der Anmeldung (mit diesem Formular oder auf dem Datenblatt für Erzeugungsanlagen) ankündigen. Die Netzverträglichkeitsprüfung wird dann nur mit 70 % der Modulleistung berechnet.

Bitte wählen Sie eine technische Einrichtung für Ihre PV-Anlage:

- ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung (Funkrundsteuerempfänger)
- Begrenzung auf 70 % der Modulleistung (Spitzenkappung)

Ort, Datum

Unterschrift des Anschlussnehmers (Vertragspartner)
oder dessen Bevollmächtigten