



**Veröffentlichung nach StromNEV**

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	84,1	264,3	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			33.500	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		62.633.165	34.050.772	35.268.275	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		88	87	7713	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			13.771	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			8,10	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			55,37	km <sup>2</sup>

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,70%	0,77%	1,94%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	443.989	263.740	682.924	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.390.653	kWh
	Kosten der Verlustenergie			52.705,77	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			37,90	€/MWh