



**Veröffentlichungen nach StromNZV**

*Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	12.412 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	4.655 kW
	Summenlast der Netzverluste	291 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	4.655 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	12.412 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	56.075.503 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	7.616.025 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	5.524.023 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

*Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)*

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.