



Bezugsjahr: 2017

**Veröffentlichung nach StromNEV**

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS	
	Kabel	83,6		257,1	km
	Freileitung	0,0		0,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				33 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		65.630.914	36.431.964	36.427.706	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		87	86	7820	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				13.771
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				8,10 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				55,37 km <sup>2</sup>

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,71%	0,78%	1,95%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	464.863	283.463	708.574	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.456.899	kWh
	Kosten der Verlustenergie			41.011,72 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				28,15 €/MWh