



Bezugsjahr: 2018

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	84,1	259,3	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				33.330 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		63.384.245	35.072.919	35.536.173	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		87	86	7706	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				13.771
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				8,10 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				55,37 km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,84%	0,93%	2,31%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	538.601	324.692	822.451	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.685.743	kWh
	Kosten der Verlustenergie			51.078,01 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				30,30 €/MWh