



Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	84,1	279,3	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			34.010 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		58.614.432	32.366.253	33.881.816	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		89	88	7705	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			13.771	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			8,10 km ²	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			55,37 km ²	

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,84%	0,93%	2,32%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	503.786	300.930	787.553	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.592.269	kWh
	Kosten der Verlustenergie			81.221,63 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			51,01 €/MWh	