

Bezugsjahr: 2021

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	84,0	295,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			34.010	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		59.430.697	32.331.944	34.530.493	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		89	88	7719	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			14.133	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			7,13	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			49,98	km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,69%	0,76%	1,90%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	416.098	245.496	655.473	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.317.066	kWh
	Kosten der Verlustenergie			61.493,82	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			46,69	€/MWh