



**Bezugsjahr: 2022**

**Veröffentlichungen nach StromNZV**

*Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	12.040 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	4.461 kW
	Summenlast der Netzverluste	161 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	4.461 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	12.040 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	46.872.750 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	13.404.205 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	130.019 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	6.646.174 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

*Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)*

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.