



Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	84,0	315,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			34.010 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		56.569.520	30.072.610	32.982.882	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		91	88	7715	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			14.133	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			7,13 km ²	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			49,98 km ²	

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,41%	0,46%	1,14%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	248.235	137.607	377.309	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			763.151	kWh
	Kosten der Verlustenergie			41.439,09 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			54,30 €/MWh	