



**Bezugsjahr: 2023**

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	84,0	318,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				34.390 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		51.120.043	26.777.167	30.367.100	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		90	88	7718	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				13.771
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				8,10 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				55,37 km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,04%	1,14%	2,85%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	580.834	305.715	866.754	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.753.303	kWh
	Kosten der Verlustenergie			252.002,27	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			143,73	€/MWh